

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ центр развития ребенка - детский сад ст. Северской

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Северский р-н, ст-ца. Северская, ул. Ленина, 192

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: 8-861-66-25505

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 10.2021

Фактическая дата обследования: 26.10.2021

Организация: управление образования администрации МО Северский район

Должность лица: начальник

ФИО: Мазько Л.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 4.1.3
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1;

¹ Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

				5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 4.1.14
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 4.1.14
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 4.1.15
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	Наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.3

Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 5.2.7
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 5.2.7

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Соответствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Не требуется	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	Наличие	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Наличие	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)				
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	Не требуется	п. 5.2.13
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 5.2.13
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Не требуется	п. 5.2.13
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не требуется	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.2.15
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 5.2.15
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 5.2.15
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 5.2.15

(расстояние между поручнями)				
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Не требуется	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	Не требуется	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Наличие	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Не требуется	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 7.1.9

места получения услуги				
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Наличие	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 5.3.6
Средства информации				

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	Не требуется	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С, У	наличие	Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
--	-----------------------------	---

		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«26» октября 2021г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист ГКУ КК-УСЗН

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Ахрименко Ю.В.

Ф.И.О.